

**Баланс поступления электрической энергии в сети ОАО "Кокс"  
за февраль 2012 года**

№ п/п	Группы потребителей	ВН, тыс. кВтч	СН1, тыс. кВтч	СН2, тыс. кВтч	НН, тыс. кВтч	Всего, тыс. кВтч	Всего, %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Прием электроэнергии в сеть Исполнителя:</b>						-
1.1.	Из сети филиала ОАО "МРСК Сибири"-"Кузбассэнерго-РЭС" :	10 845.169				10 845.169	-
<b>Итого:</b>		<b>10 845.169</b>				<b>10 845.169</b>	-
<b>2.</b>	<b>Собственное потребление Исполнителя:</b>					0.000	-
2.1.	Собственное потребление ОАО "Кокс" (ЗАО "Система)	10 379.680				10 379.680	-
<b>Итого:</b>						<b>0.000</b>	-
<b>3.</b>	<b>Полезный отпуск ЭЭ из сетей Исполнителя:</b>					0.000	-
3.1.	ОАО "Кузбассэнергосбыт"				14.546	14.546	-
3.2.	ООО "Сибэнергобыт"	448.259				448.259	-
<b>Итого:</b>		<b>448.259</b>			<b>14.546</b>	<b>462.805</b>	-
<b>4.</b>	<b>Фактические потери электроэнергии:</b>						-
<b>Итого:</b>		<b>2.684</b>				<b>2.684</b>	-
<b>5.</b>	<b><math>\Delta W</math>фактич-суммарные фактические потери электроэнергии возникающие у Исполнителя при передаче электрической энергии:</b>					33.771	-
<b>5</b>	<b>Нормативные потери, в соответствии с Приказом Министерства энергетики:</b>	-	-	-	-	2.684	-
<b>6</b>	<b>Нормативные потери, принятые РЭК Кемеровской области при тарифном регулировании:</b>	-	-	0.58%	-	0.58%	-
<b>7</b>	<b>ЧЧИ, утвержденные РЭК Кемеровской области при тарифном регулировании:</b>	-	-	8088	-	8 088.000	-
<b>8</b>	<b>Фактическая мощность приема в сеть ССК:</b>	<b>16.335</b>	-	-	-	<b>16.335</b>	-
<b>9</b>	<b><math>\Delta W</math>собССКфакт - доля потерь на собственное потребление</b>	2.569	-	-	-	<b>2.569</b>	-
<b>10</b>	<b>Технологический расход электроэнергии при передаче:</b>	-	-	-	-	<b>462.920</b>	-